

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГОУ ВО МО

«ГСГУ»

Ж.К. Леонова

« 18 » сентября 2024 г.

ПАСПОРТ № 1

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг

г. Зарайск

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:

140600, Московская область, г. Зарайск, ул. Пионерская, д.20 здание учебного корпуса

Наименование предоставляемых услуг:

образовательные услуги

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажа 4027 кв. м.

- год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта 2017

- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 68520 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет» (ГОУ ВО МО «ГСГУ»)

Адрес места нахождения организации:

140600, Московская область, г. Зарайск, ул. Пионерская, д. 20

Юридический адрес организации 140411, Московская область, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Министерство образования Московской области, г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1

Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Городским автобусом до остановки «Педучилище»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

От остановки «Педучилище» по тротуару до объекта

Расстояние до объекта от остановки транспорта **150** м

Время движения (пешком) **4** мин.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

Перекрестки:

нерегулируемые **нет**

регулируемые **нет**

со звуковой сигнализацией, таймером **нет**

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – **нет**

Перепады высоты на пути: есть, нет (описать **нет**). Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (**нет**).

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	адаптировано/ не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	адаптировано	ДУ (С, К) ДП-И (О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	адаптировано	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	адаптировано	ДП-И(У) ДЧ-И (Г,О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	адаптировано	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	адаптировано	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	адаптировано	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	адаптировано	ДУ

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Сфера деятельности: **образование**

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость

(чел.), пропускная способность (чел) **400/400/450**

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **все возрастные категории**

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):

Заместитель директора по АХЧ Филиала ГОУ ВО МО «ГСГУ» в г. Зарайске – Зарайский педагогический колледж - Толиашвили Дмитрий Алексеевич, 8-985-253-52-36

Режим работы объекта:

	день недели	часы работы (Московское время)
1	понедельник	Администрация - 08.00-17.00, круглосуточный режим работы
2	вторник	Администрация - 08.00-17.00, круглосуточный режим работы
3	среда	Администрация - 08.00-17.00, круглосуточный режим работы
4	четверг	Администрация - 08.00-17.00, круглосуточный режим работы
5	пятница	Администрация - 08.00-17.00, круглосуточный режим работы
6	суббота	круглосуточный режим работы
7	воскресенье	круглосуточный режим работы

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
1	ввод объекта в эксплуатацию с 2023 года	да
2	проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта с 2023 года	да
3	формат предоставления услуги	на объекте
4	количество паспортизированных зданий	одно
5	доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов	29/100 %

	объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	
6	доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	29/100 %
8	иные (указать)	

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	
1	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:	<i>Имеется:</i>	<i>Необходимость:</i>
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
	сменные кресла-коляски	<i>нет</i>	<i>требуются</i>
	адаптированные лифты	<i>нет</i>	<i>не требуются</i>
	поручни	<i>нет</i>	<i>не требуются</i>
	пандусы	<i>нет</i>	<i>не требуются</i>
	подъемные платформы (аппарели)	<i>нет</i>	<i>не требуются</i>
	раздвижные двери	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
	доступные входные группы	<i>имеется</i>	<i>требуется реконструкция</i>
	доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>имеется</i>	<i>не требуется</i>
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>имеется</i>	<i>не требуется</i>
	информационные табло (в том числе, интерактивные)	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг)	<i>нет</i>	<i>требуется</i>

	инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения		
	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>нет</i>	<i>требуется</i>

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	
1	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<i>проведено</i>	<i>не требуется</i>
2	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг	<i>имеется</i>	
3	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
4	обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	<i>нет</i>	<i>требуется</i>

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Период проведения работ

	и других маломобильных групп населения	
1	Покрытие прохжей части пешеходных дорожек тактильными плитами	По мере финансирования
2	Модернизация входной группы	
3	Установка дверных ручек и замков	



Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
ДЧ-И (К,О,С,Г)


Информация размещена (обновлена) на Карте доступности, дата, наименование сайта
<https://zpk.ucoz.org>

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступен частично избирательно*(К,О,С,Г)

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	подпись
1	Городничева Г.Ю.	
2	Толиашвили Д.А.	
3	Тихончук Л.Н.	

	Представители общественных объединений инвалидов (должность, ФИО)	подпись
1	<i>Зорина Александра Васильевна</i>	



Корректировка к Паспорту доступности от «» _____ 2024 г.

**Результаты фотофиксации на объекте- здании учебного корпуса ,
расположенного по адресу: Московская область, г. Зарайск, ул. Пионерская,
д.20. Филиал ГОУ ВО МО «ГСГУ» в г. Зарайске – Зарайский педагогический
колледж**







Заместитель директора по АХЧ Голиашвили Д.А. 

План мероприятий

по организации доступной среды, включая обеспечение условий по беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения в здании учебного корпуса, расположенного по адресу: Московская область, г. Зарайск, ул. Пионерская, д.20. Филиал ГОУ ВО МО «ГСГУ» в г. Зарайске – Зарайский педагогический колледж

№	Наименование мероприятия по обеспечению доступности	Требование к установке	Изображение, пример
1	2	3	4
1	Информационное обеспечение по основному входу		
1.1.	Установить у входа информационное табло с информацией об ОСИ с использованием плоско-выпуклой тактильной подачи информации, звуковой, а также дублирование шрифтом Брайля (Название, сфера деятельности, время работы и т. д.)	Установить у входной двери на высоте 1,4 м	
1.2.	По всему маршруту движения установить информационные указатели, обеспечивающие своевременное получение информации о месте расположения: санитарно-гигиенических помещений, лестниц, входов, выходов, в том числе эвакуационных	Установить знаки на высоте 1,4-1,6 м	
1.3.	У дверей в помещения установить информационные таблички (номер, кинозал, туалет и т. д.) с использованием плосковыпуклой тактильной подачей информации, а также дублированием шрифтом Брайля	Установить таблички со стороны ручки на высоте 1,4 м	
1.4.	В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать	П 6.3.3СП	

	крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	59.13330.2020	
1.5.	В общественных зданиях следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек	П 6.4.3 СП 59.13330.2020	
1.6.	Покрытие прохаживаемой части пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6–0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур – не менее 0,4 кН/кН. Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м.	П 5.1.11 СП 59.13330.2020	
2	Обеспечение доступной среды по основному входу - для всех посетителей, включая МГН		
3	Обеспечение доступной среды по путям движения в здании.		

3.1	<p>Дополнить тактильной плиткой и цветовым обозначением перед началом лестницы и преград. Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.</p>	<p>П. 5.1.10 СП 59.13330.2020</p>	
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Заместитель директора по АХЧ Толиашвили Д.А.

